



# UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

## ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

**Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:**

- u nadzemního vedení nízkého napětí **mn do 1 kV** (400/230 V) **AC**:
    - u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
    - u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
  - u nadzemního vedení vysokého napětí **vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně**:
    - u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
    - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,6 m
  - u nadzemního vedení velmi vysokého napětí **vn nad 35 kV do 110 kV AC včetně**:
    - u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
    - u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od hojých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m
- V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby s.r.o.
- Pokud ve shora uvedeně lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý křesť a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytřezená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
- V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

**Děkujeme za spolupráci.**